

INDIRIZZO DI FORNITURA		Rete di Asola loc. Castelnuovo	
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:		2 Pozzi via per Casaloldo	
IMPIANTO TRATTAMENTO		via per Casaloldo 1 filtro per rimozione ammoniaca ferro, manganese	
DISINFEZIONE		Biossido di Cloro	
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/24 – 30/06/24	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH4)	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	2,57	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3)	mg/l	250,40	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	50,60	non previsto
Cloro libero (Cl2)	mg/l	0,05	0,2
Cloruri (Cl ⁻)	mg/l	1,00	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	354,80	2500
Durezza Totale	°F	20,48	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	5,00	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,15	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	18,80	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	1,00	50
Nitrati (NO3)	mg/l	2,29	50
Nitriti (NO2 ⁻)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	8,00	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	1,04	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	264,00	1500
Sodio (Na)	mg/l	3,78	200
Solfati (SO4)	mg/l	29,17	250

