

INDIRIZZO DI FORNITURA	Rete di Asola		
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:	1 Casalromano via IV Novembre		
	1 Via Mangini+1 via Marino Parenti		
	1 via Toscana		
IMPIANTO TRATTAMENTO	Casalromano 1 Filtro Biologico+sabbia per rimozione ammoniacale e manganese, 2 filtri per rimozione ferro e arsenico		
	via Mangini 1 Filtro Biologico+sabbia per rimozione ammoniacale, ferro e manganese		
	1 via Toscana filtro biologico+filtro sabbia per rimozione ammoniacale, Ferro, Manganese		
DISINFEZIONE	Ipoclorito di sodio		
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/24 – 30/06/24	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH ₄)	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	3,50	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO ₃)	mg/l	261,67	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	50,88	non previsto
Cloro libero (Cl ₂)	mg/l	0,06	0,2
Cloruri (Cl ⁻)	mg/l	1,75	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	365,67	2500
Durezza Totale	°F	19,81	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	11,14	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,17	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	17,38	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	18,69	50
Nitrati (NO ₃)	mg/l	2,40	50
Nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	7,95	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	1,04	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	266,91	1500
Sodio (Na)	mg/l	6,84	200
Solfati (SO ₄)	mg/l	22,18	250

