



INDIRIZZO DI FORNITURA		Rete di Medole	
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:		1 Pozzo medole loc. Colla	
DISINFEZIONE		2 Pozzo Medole via San Damaso	
DISINFEZIONE		Biossido di Cloro	
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/24 – 30/06/24	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH4)	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	0,70	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3)	mg/l	230,00	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	50,67	non previsto
Cloro libero (Cl2)	mg/l	0,05	0,2
Cloruri (Cl ⁻)	mg/l	3,50	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	266,25	2500
Durezza Totale	°F	20,73	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	5,00	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,16	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	19,33	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	1,63	50
Nitrati (NO3)	mg/l	12,00	50
Nitriti (NO2 ⁻)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	8,28	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	0,77	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	278,50	1500
Sodio (Na)	mg/l	2,77	200
Solfati (SO4)	mg/l	25,20	250