



INDIRIZZO DI FORNITURA		Rete di Monzambano	
POZZI APPROVVIGIONAMENTO:		1 Pozzo Strada Colli	
		1 Pozzo loc. Festoni	
DISINFEZIONE		Ipoclorito di sodio	
PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	VALORI MEDI PERIODO 01/01/24 – 30/06/24	VALORE DI RIFERIMENTO
Ammoniaca (come NH4)	mg/l	0,05	0,5
Arsenico (As)	µg/l	1,72	10
Alcalinità equivalente a bicarbonati (HCO3)	mg/l	327,50	non previsto
Calcio (Ca)	mg/l	69,50	non previsto
Cloro libero (Cl2)	mg/l	0,05	0,2
Cloruri(Cl ⁻)	mg/l	7,33	250
Conducibilità (a 20°C)	µS/cm	409,83	2500
Durezza Totale	°F	27,78	15-50
Ferro (Fe)	µg/l	5,00	200
Fluoruri (F)	mg/l	0,19	1,5
Magnesio (Mg)	mg/l	25,25	non previsto
Manganese (Mn)	µg/l	1,00	50
Nitrati (NO3)	mg/l	9,11	50
Nitriti (NO2 ⁻)	mg/l	0,02	0,1
pH	unità di pH	7,70	6,5-9,5
Potassio (K)	mg/l	2,10	non previsto
Residuo fisso a 180°C	mg/l	345,86	1500
Sodio (Na)	mg/l	8,35	200
Solfati (SO4)	mg/l	21,86	250